



NOTAS :

- 1 - ESTE PROJETO REFERE-SE AO SISTEMA EXTERNO DE PROTECCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.
- 2 - AS CONDUCCOES ENTRE CABOS DE COBRE OU CABOS DE COBRE E HASTES DE ATERRAMENTO SERAO EXECUTADAS COM SOLDAS DIFERENCIAIS.
- 3 - AS CONDUCCOES (TEL-...) REFERE-SE A PRODUTOS DA TERNOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
- 4 - TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES OU QUE VIEREM A SER EXECUTADAS, DEVERAO SER INTERLIGADAS AO SPDA, PARA EQUILIBRACAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA.
- 5 - PARA MANTER O CABO TENSO, UTILIZE PROXIMO AS CURVAS E A INTERVALOS MAIORES DE 4m, O FICADOR OMEGA PARA CABO DE COBRE NU 35mm² (TEL-833). PARA MANEIRA, O CABO DE RESQUISA, APÓS A SOLDA EXTERNO, COM O FICADOR OMEGA PARA CABO DE COBRE NU 16 mm² (TEL-831) BASE HORIZONTAL (TEL-241). UTILIZE CONECTORES DE PRESSAO NOS CANTOS E CADA 4 m, PARA MANTER O CABO TENSO.
- 7 - AS TELHAS E ESTRUTURAS METALICAS DEVERAO SER INTERLIGADAS AOS CABOS DE RESQUISA DO ATERRAMENTO DO SPDA.
- 8 - TODOS OS FURROS EM ALVENARIA OU CONCRETO, DEVERAO SER IMPERMEABILIZADOS COM "SCHULTE", ANTES DA COLOCACAO DA BUCHA DE NICHOS. OS FURROS EM TELHAS DEVERAO SER VEDADOS TAMBEM COM SCHULTE.
- 9 - TODA A ESTRUTURA METALICA DO FECHAMENTO LATERAL, DEVERA SER INTERLIGADA AO ATERRAMENTO DO SPDA.
- 10 - NAO E FECCAO DO SPDA - ESTRUTURA E PROTECCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS - DEVERA SER REALIZADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E REGISTRADO NO CREA, DE ACORDO COM O NBR 13554-1.
- 11 - ESTE PROJETO NAO PODEM SEREM MODIFICACOES SEM PERNA AUTORIZACAO DO PROJETISTA.
- 12 - ESTE PROJETO DEVERA SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, QUE EMITA RELATÓRIO TÉCNICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E ANEXAR REGISTRAR JUNTO AO CREA.
- 13 - DEVERA SER REALIZADA UMA MANUTENCAO PERIODICA ANUALMENTE E TAMBEM SEMPRE QUE ALGUMAS PARTES DEVERAO SER REVISADAS, PARA VERIFICAR ESTADOS DE DEGRADACAO E DANOS A FRECCAO DO SPDA.

RM CONSULTORIA E CONSTRUCOES LDA

PROJETO DE IMPLANTACAO E MODIFICACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER

SPDA

PLANTA PERIFERICA DO SISTEMA COM A ESCALATA

SERVAÇO DE PROJECCAO E EXECUCAO DE OBRAS

Nome	Assinatura
Arquiteto Responsável	[Assinatura]
Arquiteto	[Assinatura]
Arquiteto	[Assinatura]
Arquiteto	[Assinatura]

PLANTA BARRA CAMPO SOCIETY

NOTAS

LEGENDA

01/02

