

PERFIL DE SONDAGEM - SPT

Profundidade (m)	Número da amostra	Nível D'água (m)	Soma do número de golpes		RESIST.À PENETRAÇÃO DO BARRILHETE TIPO SPT		Perfil Geológico	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	
			1º+2º	2º+3º	PRIMEIROS 15 cm			DESCRÇÃO TÁCTIL VISUAL	
					ULTIMOS 30 cm				
			GRÁFICO DO N.º GOLPES						
			10	20	30	40	50		
-1,00	0								Argila arenosa marrom com cascalho
-2,00	1		17	18					Silte arenoso medianamente compacto vermelho
-2,20	2		55/20						Silte micaceo muito compacto cinza com mica e frag. de rocha
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								

ENSAIO LAVAGEM (MIN.)	10	20	30
AVANÇO A CADA 10 MIN. (cm)			

MEDIDAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA	HORA	N.A. (m)	Prof.Furo
25/02/14		N.E.	-2,20

CONTRATANTE:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA			
OBRA:			
PISCINA			
LOCAL:			
CORUMBAIBA			
CIDADE:		INÍCIO: 25/02/14	
CORUMBAIBA - GO		TÉRMINO: 25/02/14	
INÍCIO LAVAGEM:		COTA DO FURO:	
COMP. REVESTIMENTO:		0,00	

OBSERVAÇÃO:		

ORDEM DE SERVIÇO	NÚMERO DO RELATÓRIO	VISTO
RESP. TÉCNICO:		APROVADO
Rodrigo Antunes da Rocha		