

**PERFIL DE SONDAGEM - SPT**

Profundidade (m)	Número da amostra	Soma do número de golpes		RESIST.À PENETRAÇÃO DO BARRILHETE TIPO SPT					DESCRÇÃO DO MATERIAL			
				Nível D'água (m)		PRIMEIROS 15 cm		ULTIMOS 30 cm			Perfil Geológico	DESCRÇÃO TÁCTIL VISUAL
				1º+2º	2º+3º	GRÁFICO DO N.º GOLPES						
10	20	30	40	50								
-1,00	0										Argila arenosa marrom com cascalho	
-2,00	1	11	11								Silte arenoso medianamente compacto vermelho	
-2,05	2	30/5									Silte micaceo muito compacto cinza com mica e frag. de rocha	
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											

ENSAIO LAVAGEM (MIN.)	10	20	30
AVANÇO A CADA 10 MIN. (cm)			

MEDIDAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA	HORA	N.A. (m)	Prof.Furo
25/02/14		N.E.	-2,05

CONTRATANTE:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA			
OBRA:			
PISCINA			
LOCAL:			
CORUMBAIBA			
CIDADE:		INÍCIO:	25/02/14
CORUMBAIBA - GO		TÉRMINO:	25/02/14
INÍCIO LAVAGEM:		COMP. REVESTIMENTO:	COTA DO FURO:
			0,00

OBSERVAÇÃO:

ORDEM DE SERVIÇO	NÚMERO DO RELATÓRIO	VISTO
RESP. TÉCNICO:		APROVADO
Rodrigo Antunes da Rocha		