

**PERFIL DE SONDAGEM - SPT**

Profundidade (m)	Número da amostra	Nível D'água (m)	Soma do número de golpes		RESIST.À PENETRAÇÃO DO BARRILHETE TIPO SPT		Perfil Geológico	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	
			1º+2º	2º+3º	PRIMEIROS 15 cm			DESCRÇÃO TÁCTIL VISUAL	
					ULTIMOS 30 cm				
GRÁFICO DO N.º GOLPES					10	20	30	40	50
-1,00	0								Argila arenosa marrom com cascalho
-2,00	1		11	12					Silte arenoso medianamente compacto vermelho
-2,35	2		17	39/20					Silte arenoso muito compacto cinza com mica e frag. de rocha
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	17								
	18								
	19								

ENSAIO LAVAGEM (MIN.)	10	20	30
AVANÇO A CADA 10 MIN. (cm)			

MEDIDAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA	HORA	N.A. (m)	Prof.Furo
26/02/14		N.E.	-2,35

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA			
OBRA: CAMPO SOCIETY			
LOCAL: CORUMBAIBA			
CIDADE: CORUMBAIBA - GO		INÍCIO: 26/02/14	COTA DO FURO: 0,00
		TÉRMINO: 26/02/14	
INÍCIO LAVAGEM:	COMP. REVESTIMENTO:		

OBSERVAÇÃO:

ORDEM DE SERVIÇO	NÚMERO DO RELATÓRIO	VISTO
RESP. TÉCNICO: Rodrigo Antunes da Rocha		APROVADO