

**PERFIL DE SONDAGEM - SPT**

Profundidade (m)	Número da amostra	Soma do número de golpes		RESIST.À PENETRAÇÃO DO BARRILHETE TIPO SPT		DESCRÇÃO DO MATERIAL		
		Nível D'água (m)		PRIMEIROS 15 cm		Perfil Geológico	DESCRÇÃO TÁCTIL VISUAL	
		1º+2º	2º+3º	ULTIMOS 30 cm				
		GRÁFICO DO N.º GOLPES						
		10	20	30	40	50		
-1,00	0						Argila arenosa marrom com pedregulhos	
-2,00	1	14	14				Silte arenoso medianamente compacto vermelho	
-2,35	2	17	39/20				Silte micaceo muito compacto cinza com mica e frag. de rocha	
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							

ENSAIO LAVAGEM (MIN.)	10	20	30
AVANÇO A CADA 10 MIN. (cm)			

MEDIDAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA	HORA	N.A. (m)	Prof.Furo
26/02/14		N.E.	-2,35

CONTRATANTE:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA			
OBRA:			
QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCAL:			
CORUMBAIBA			
CIDADE:		INÍCIO:	26/02/14
CORUMBAIBA - GO		TÉRMINO:	26/02/14
INÍCIO LAVAGEM:		COMP. REVESTIMENTO:	COTA DO FURO:
			0,00

OBSERVAÇÃO:

ORDEM DE SERVIÇO	NÚMERO DO RELATÓRIO	VISTO
RESP. TÉCNICO:		APROVADO
Rodrigo Antunes da Rocha		