

PERFIL DE SONDAGEM - SPT

Profundidade (m)	Número da amostra	Nível D'água (m)	Soma do número de golpes		RESIST.À PENETRAÇÃO DO BARRILHETE TIPO SPT		DESCRÇÃO DO MATERIAL	
			1º+2º	2º+3º	PRIMEIROS 15 cm		Perfil Geológico	DESCRÇÃO TÁCTIL VISUAL
					ULTIMOS 30 cm			
			GRÁFICO DO N.º GOLPES					
			10	20	30	40	50	
-1,00	0							Argila arenosa marrom com pedregulhos
-2,00	1		9	11				Silte micaceo medianamente compacto vermelho
-2,21	2		37/21					Silte micaceo muito compacto cinza com mica e frag. de rocha
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							

ENSAIO LAVAGEM (MIN.)	10	20	30
AVANÇO A CADA 10 MIN. (cm)			

MEDIDAS DE NÍVEL D'ÁGUA

DATA	HORA	N.A. (m)	Prof.Furo
27/02/14		N.E.	-2,21

CONTRATANTE:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA			
OBRA:			
QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCAL:			
CORUMBAIBA			
CIDADE:		INÍCIO: 27/02/14	
CORUMBAIBA - GO		TÉRMINO: 27/02/14	
INÍCIO LAVAGEM:		COTA DO FURO:	
COMP. REVESTIMENTO:		0,00	

OBSERVAÇÃO:

ORDEM DE SERVIÇO	NÚMERO DO RELATÓRIO	VISTO
RESP. TÉCNICO:		APROVADO
Rodrigo Antunes da Rocha		